

## HVAC CLEANER F3

- Désembouant pour installations de chauffage ou de réfrigération de taille industrielle
- Désembouant recommandé pour lessivage préalable avant mise en service des installations neuves
- Enlève les boues et le calcaire et restaure l'efficacité des installations anciennes
- Convient aux installations composées de métaux différents
- Formule non acide
- Ne requière pas d'agent neutralisant
- Produit sans danger, inoffensif pour l'environnement



### Application

Le HVAC Cleaner F3 est un désembouant universel idéal pour lessivage préalable avant mise en service des installations neuves et pour enlever toutes boues noires dans une installation existante.

La formulation, non agressive, dissout les dépôts calcaires peu importants et disperse les boues pour les évacuer facilement par rinçage. Le Cleaner F3 est particulièrement adapté au nettoyage de vieilles installations sans accélérer l'apparition de fuites. Il est très efficace pour passer les métaux avant l'adjonction d'un inhibiteur.

Le Cleaner F3 est bien inhibé et compatible avec tous les métaux couramment utilisés dans les installations de chauffage ou réfrigération, y compris l'aluminium.

### Propriétés physiques

Couleur : Mordoré  
Odeur : Légère  
Présentation : Liquide  
pH (conc.) : 7,0  
pH (0.5% sol.): 7,5- 7,8  
Densité : 1,18 à 20°C

### Mode d'emploi

Pour obtenir un résultat optimum, l'installation doit être totalement vidangeable.

Le HVAC Cleaner F3 doit être dosé à une concentration de 0.5%. Pour s'assurer que le HVAC Cleaner F3 se répartit également et rapidement dans tout le système, il faut soit l'ajouter petit à petit lorsqu'on remplit une installation vide ; soit l'ajouter par un point de remplissage approprié (un pot de dosage) ou par la vanne de remplissage.

Pour le lessivage préalable avant mise en service, faites circuler le HVAC Cleaner F3, aux conditions normales d'utilisation. Pour le nettoyage des installations embouées, faites circuler le HVAC Cleaner F3, aux conditions normales d'utilisation, jusqu'à 7 jours de manière que la circulation soit rétablie de façon satisfaisante. Lorsque l'installation est fortement embouée, un dosage de 1% soit un deuxième rinçage avec HVAC Cleaner F3 peut être nécessaire.



Vidangez, de préférence à chaud, et rincez avec de l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire et que le HVAC Cleaner F3 ait totalement disparu de l'installation. Le HVAC Cleaner F3 sera généralement chassé de l'installation après 3 rinçages complets. Finalement ajoutez l'agent Fernox Protector adéquat pour prévenir toute dégradation de corrosion supplémentaire et pour empêcher les dépôts calcaires

### **Conditionnement, manipulation et stockage**

Fourni en bidon de 10 litres.

Le produit n'est pas classifié dangereux. Néanmoins, éviter tout contact et porter des gants appropriés. Conserver hors de la portée des enfants.